



Till  
Stockholms läns landsting  
Locum

Diarienumr: Sf 18 2017

## HSO i Stockholms läns synpunkter över "PTS – Riktlinjer för fysisk tillgänglighet"

HSO i Stockholms läns (HSO) mål är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. I januari 2009 trädde "FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" i kraft i Sverige. I den beskrivs vilka åtgärder som behövs för att människor med funktionsnedsättning ska få sina ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter tillgodosedda.

HSO ser *PTS / Riktlinjer för fysiskt tillgänglighet* som ett viktigt dokument för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsriktlinjerna är i huvudsak framtagna för att styra utformningen i fastigheter inom vårdområdet. Att tillhandahålla tillgängliga fastigheter och vårdmiljöer för länets alla invånare ser HSO som positivt. Personer med funktionsnedsättning riskerar annars att bli exkluderade och diskriminerade i sin vardag.

HSO vill lämna följande synpunkter för *PTS - Riktlinjer för fysiskt tillgänglighet*

- dokumentet som vägledande riktlinje är gediget och väl genomarbetat.
- dokumentet överensstämmer väl med artikel 9 i *FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning* gällande tillgänglighet i byggnader såsom vårdinrättningar samt kringliggande miljöer.

### 1. Angöringsplats och handikapparkeringsplats

1.01 Angöringsplats bör ligga på plan yta

### 4. Inomhusmiljö

4.07 Lättstädade miljöer med lämpliga material ur ett hygienperspektiv

### 8. Toalett

8.31 är det skötbord som avses i benämningen brits? Dessa skötbord behöver kunna användas även av kortvuxna personer eller rullstolsburna.

### 9. Omklädningsrum

RWC behövs i omklädningsrum för att säkerställa att rullstolsburna personal kan anställas.

10. Avser det duschrum generellt eller duschrum för personal?

## 11. Övriga rum

### 11.3 Cafeteria och restaurang

I kommersiella lokaler i anslutning till vårdinrättningar behöver utbudet begränsas. Allergener såsom dofter, nötter, citrusfrukter och liknande ska ej tillhandahållas.

### 11.4 Uteplats

Uteplatsen behöver vara tillgänglig och användbar, inte bara ”möjlig att nå”. Hänvisar till avsnitt 2,3 och 15 vad gäller att undvika allergiframkallande växter samt att hålla miljön rökfri. En uteplats behöver även vara reducerad från störande ljud, t ex brusande vatten/fontän.

Annika Hässler

Ordförande

HSO i Stockholms län

Dilani Sätterström Brante

Handläggare

HSO i Stockholms län

[dilani.satterstrom-brante@hsostockholmslan.se](mailto:dilani.satterstrom-brante@hsostockholmslan.se)

Tel direkt 08-692 03 41